

LEGENDA

— - —	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm (uziom otokowy)
—oo—	Złącze kontrolne
———	Zwód poziomy
⊙	Iglica kominowa H=2,0m (do ochrony zestawu antenowego)
—+—	Łączenie skręcane
—■—	Łączenie spawane

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH ul. Biała 21 32-700 Bochnia			SKALA	RYS. NR:
Przedmiot rysunku:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - rzut dachu		1:50	EL-5.01
Obiekt:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "STAREJ SZKOŁY"		Branża: ELEKTRYCZNA	
Lokalizacja:	Niedary dz.nr 599		Data: 03.2016	
Inwestor:	Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57		Podpisy:	
Projektant:	mgr inż. Leszek Obuszko	upr. nr: 597/90 w spec. elektrycznej		
Sprawdził:				