

WARUNKI ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

BRANŻA SANITARNA

(w związku z Art. 29-31 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.)

- 1) **Użyte w dokumentacji technicznej nazwy** znaków towarowych („marek referencyjnych”), patentów lub informacji dotyczących pochodzenia, oznaczają wskazanie przez projektanta marki i/lub modelu wyrobu/systemu/produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych w projekcie założeń technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych.
- 2) *Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie będą posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Dotyczy to także zastosowanych zamienników.*
- 3) Zastosowanie zamienników równoważnych dopuszcza się pod następującymi warunkami zamieszczonymi w kol.[4] :

LP	marka referencyjna (użyta w PB/PW nazwa własna)	warunki równoważności zamienników t.j. istotne, wymagane lub graniczne parametry techniczne oraz własności użytkowe jak np. rozmiary, ciężar, kolor, materiał i t.p.
1	2	3
1	Centrala wentylacyjna KCX300 produkcji Klimor	nawiew/wywiew nominalny (Vnom) 150/150 m3/h spręż dyspozycyjny nawiew/wywiew 200/200 Pa Tn lato wynikowa Tn zima 20°C Filtr nawiew/wywiew M5 + M7 Sprawność wymiennika kżyżowo/przeciwprądowego ≥ 90% Wymagana wydajność nagrzewnicy elektr. nie mniej niż 1 kW Wentylatory nie więcej niż 2x67W Zasilanie 230V
2	Nawilżacz ewaporacyjny AIR TEK PCMH45	typ urządzenia: ewarporacyjne zasilanie: 230V pobór mocy: 70W wydajność nawilżania: 1,87dm3/h pojemność zbiornika: 30dm3 regulacja wilgotności: 30/45/60% funkcja oczyszczania powietrza (wbudowany filtr) możliwość stałego przyłącza wody poziom głośności: 32-40 db(A)

		Układ klimatyzacji wyłączony z przedmiotu zamówienia
3	Układ klimatyzacji mini VRF jednostki wewnętrzne 3x2,2kW typ MI-22G/DHN1-M jednostka zewnętrzna 7,2kW typ MDV-V80W/DN1 prod Midea	Jednostka wewnętrzna wydajność chłodnicza nie mniej niż 2,2kW wydajność grzewcza nie mniej niż 2,4kW pobór prądu (chłodzenie) nie więcej niż 0,03kW zasilanie 220-240V masa nie więcej niż 8,2kg wymiary D/S/G nie więcej niż 835/280/20383 masa nie więcej niż 8,4kg netto przyłącze freonowe 6,35/12,7mm0/203mm Jednostka zewnętrzna wydajność chłodnicza nie mniej niż 7,2kW wydajność grzewczanie nie mniej niż 7,2kW zasilanie 220-240V pobór prądu (chłodzenie) nie więcej niż 1,82kW EER nie mniej niż 3,95 ESEER nie mniej niż 7,36 Masa nie więcej niż 75,5kg wymiary D/S/W nie więcej niż 1075x966x396mm przyłącze freonowe 9,52/15,09mm zakres pracy -15 do 43°C

TI PRz