



Istniejące kable SN Tauron (4szt.)
Zabezpieczyć każdy kabel osobno rurą
dwudzielną czerwioną A160PS AROT,
Rury zakończyć 50cm poza obrysem drogi lub chodnika.
Zastosować dodatkową rurę rezerwową.
Całość wykonać zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja
nr TD/OKR/OMD/2017-10-17/00000008 z 17-10-2017

Istniejący kabel światłowodowy 48J Tauron
Kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS AROT,
Rury zakończyć 3m poza obrysem drogi lub chodnika.
Całość wykonać zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja
nr TD/OKR/OMD/2017-10-17/00000008 z 17-10-2017

- LEGENDA:
- kanalizacja deszczowa istn.
 - instalacja wodociągowa istn.
 - instalacja gazowa istn.
 - instalacja teletechniczna istn.
 - instalacja elektryczna istn.
 - instalacja C.O. istn.
 - zieleni istn.
 - strefa kontrolowana istniejącego gazociągu
 - miejsce postojowe dla samochodu wym. 2,5x5,0m
 - miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej 3,8x5,0m
 - parkometr wolnostojący
 - słup oświetleniowy
 - instalacja zewnętrzna - oświetlenie - PROJEKTOWANA

Zamawiający: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		Tytuł: 21/257		HYDRO BETAM	
Temat: . 211.99		Nr rysunku		301	
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŻYCKOWSKIEGO W KRAKOWIE					
DZ NR 212/27 OBR. 6 JEW. NOWA HUTA					
Adres obiektu: DZ NR 212/27 OBR. 6 JEW. NOWA HUTA					
Data	Autor opracowania		Podpis	Nr zlecenia	Skala
21.07.2018	inż. Zbigniew Golab upr. elek. 213/2002			DT-2/12/2017/17-0	1:500
01.2018	Sporządził: mgr inż. Marcin Kalfasz upr. elek. MAP/0283/PWOE/11			212.1	A2
Zastrzeżenie: Zastrzeżenie się praw autorskich z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ten nie może być kopiowany, rozpowszechniany, wykorzystywany w celach komercyjnych bez pisemnej zgody HYDROBETAM.					