

**UWAGI:**

1. Piony zasilające istniejące prowadzone w szachtach instalacyjnych.
2. Przejścia przez granice stref ppoż. uszczelnić w klasie przegrody
3. Instalacje prowadzić w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
4. Połączenia wyrównawcze wykonać za pośrednictwem p/t puszek uziemiających wyposażonych w złączki uziemiające.

- Rozdzielnica zasilająca
- Panel medyczny
- Korytka kablowe
- Rury pod posadzką
- Przepusty kablowe szczelne
- Główne trasy kablowe
- Instalacja uziemiająca LgY 25mm²
- Główne pol. wyrównawcze LgY 6mm²
- Gniazdo ekwipotencjane DIN 42801
- Puszka pol. wyrównawczych h=0,3m




Projekt:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII SZPITALA MSWiA (BUDYNEK "E" i "L")

| | |
|---|---|
| Adres obiektu: | 02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137 dz. nr ewid. 87 |
| Inwestor: | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE 02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137 |
| Generalny projektant: | MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski 92-320, Łódź ul. Niclamiana 50, www.dobreprojekty.eu |
| Projektant branży: | |

| | | |
|---|---|---|
| Projektant prowadzący: mgr inż.Witold Makówka upr. nr 173/86/Wł. | ELEKTRYCZNA | |
| Projektant sprawdzający: inż. Edward Poźniak upr. nr GP-I-460-5/76 | ELEKTRYCZNA | |
| Tytuł rysunku: PLAN TRAS KABLOWYCH I UZIEMIEŃ PIĘTRA IV | Numer rysunku: E-I-04 | Skala rysunku: 1:100 |
| Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY | Data opracowania: 03.2017 | |