

Legenda:
Optyczny system przyzywowy Caremed IP

Centrala IP art. 400000 - Number of 1 to 5 Jan	Panel chodnikowy art. 400402
Interfejs Nurse IP art. 400404	Interfejs linii kaskadowych 4 kabla, 2 wyjścia przekaźn. 4 x RJ45, montaż 3 jan
Interfejs Nurse art. 400405	Przycisk kasujący/odwołujący PC art. 400406, montaż 1 jan
Interfejs Nurse2 art. 400407	Przycisk przywołujący przyciskiem PEZ art. 400408, montaż 1 jan
Serwer PC art. 400410	Przycisk przywołujący z gniazdem PEZ0,1 i wyjściem PEZ art. 400409, montaż 1 jan Przycisk przywołujący z gniazdem PEZ0,1 i wyjściem PEZ Przycisk sznurkowy z linką - art. 400413 Potrójnik - art. 400414
SWITCH 16 portowy art. 400411	
Access Point art. 400412	**Legenda okablowania:**
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W, 10A Montaż na szynie DIN art. 400415	UTP kat. 5 — wspólne przewodów UTP kat.5 UTP kat. 5
UPS 3000VA/2100W, 2x230V art. 400416	

Legenda kontroli dostępu:
- Kontroler dostępu
- Czytnik kart KD
- Elektrozaczep KD
- Elektrozaczep rewersyjny KD

UWAGI DO INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU:

1. Instalację kontroli dostępu wykonać na oznaczonych drzwiach.
2. Kontrolery dostępu zgodnie z systemem szpitala z wbudowanymi portami IP.
3. Kontrolery połączyć siecią strukturalną z szafą dystrybucyjną.

UWAGI DO INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH:

1. Instalacje niskopradowe prowadzić w oddzielnych korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach osłonowych pod tynkiem, umieszczonych min. 30 cm od koryt instalacji elektrycznej
2. Sieć komputerową wykonać przewodami kat. 6, od gniazd RJ45 do punktu dystrybucyjnego.
3. Instalację kamer dozoru wykonać kamerami IP- 2Mpixl.

- Punkt elektryczno logiczny PEL 1 4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230V komp.
- Punkt elektryczno logiczny PEL 2 2xRJ45 kat. 6e + 2x230V
- Punkt elektryczno logiczny PEL 3 4xRJ45 kat. 6e + rez. miejsca
- Wypust logiczny
- Gniazdo RJ45
- Kamera IP
- punkt dostępowy Wi-Fi
- numer szafy-numer panela-numery portów



Projekt:
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII SZPITALA MSWiA (BUDYNEK "E" i "L")

Adres obiektu:	02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137 dz. nr ewid. 87
Inwestor:	CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE 02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137
Generalny projektant:	MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski 92-320, Łódź ul. Niclamiana 50, www.dobreprojekty.eu
Projektant branży:	

Projektant prowadzący: mgr inż.Witold Makówka upr. nr 172/86/Wł.	ELEKTRYCZNA	
Projektant sprawdzający: inż. Edward Poźniak upr. nr GP-I-460-5/76	ELEKTRYCZNA	
Tytuł rysunku: PLAN ISTALACJI NISKOPRĄDOWYCH PIETRA IV	Numer rysunku: E-I-05	Skala rysunku: 1:100
Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: 03.2017	