



LEGENDA:

001 Sala audytoryjna	002 Sala audytoryjna
Powierzchnia pomieszczenia w m <sup>2</sup>	Powierzchnia pomieszczenia w m <sup>2</sup>
A= 228,83m <sup>2</sup>	A= 228,83m <sup>2</sup>
Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu	Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu
T <sub>in</sub> = 20°C	T <sub>in</sub> = 20°C
Obciążenie cieploteplenne	Obciążenie cieploteplenne
Q <sub>s</sub> = 35,0 kW	Q <sub>s</sub> = 35,0 kW
Obciążenie mechaniczne	Obciążenie mechaniczne
V <sub>max</sub> = 1800 m <sup>3</sup> /h	V <sub>max</sub> = 1800 m <sup>3</sup> /h

