


# LEGENDA:

- WN1 — jednostka napowietrzająca Moc 8,25kW; 430Pa Jednostka bez zintegrowanej klapy czerpnej-do montazu kanałowego
- TS — tablica sterująca zestawu
- PC — przetwornik ciśnienia (+)
- POC — punkt odbioru ciśnienia (-)
- PZS — panel zdalnego sterowania
- Siłownik — siłownik na przepustnicy czerpnej
- SSP — Klapa p.poż otwierana sygnałem z SSP.
- SD1 — optyczna czujka dymu w obudowie kanałowej smokemaster
- kierunek ewakuacji
- SSP MS — moduł systemu sygnalizacji pożaru 1xDO 2xDI
- SSP — okno z siłownikiem otwieranym sygnałem z SSP tylko jeśli na danej kondygnacji wystąpił pozar.

---------- przewód impulsowy ciśnienia ø8

——————— przewody elektryczne

- EL-1 — przewód HTKSH 3x2x0,8 mm² – panel SMPZ-3
- EL-2 — przewód HDGs 4x1 mm² – czujnik SMIZ-4
- EL-3 — przewód HTKSH 3x2x0.8 mm² – moduł IO systemu SSP
- EL-4 — przewód HDGs 4x1 mm² – czujka dymu SD1
- EL-6 — przewód HDGs 5x1 mm² – siłownik SMQ
- EL-5** — przewód NHXH 4xX mm² – silnik jednostki SMPA (wg danych elektrycznych)
  przewód HDGs 2x1 mm² – wyłącznik remontowy silnika

## UWAGI:

1) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń

2) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

3) Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz zmiany wynikłe w trakcie budowy należy wyjaśniać i uzgadniać z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót.

4) Zastosowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie wymaga akceptacji projektanta obiektu. Dopuszcza się zastosowanie materiałów podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrów materiałów wskazanych w projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody projektanta obiektu.

5) Dobór konkretnych materiałów niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji projektanta obiektu.

6) Wszystkie roboty specjalistyczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i poprzez sprawdzonych wykonawców.

N




PRZEBUDOWA KOMORY BEZPOGŁOSOWEJ NA SALĘ DYDAKTYCZNO - AUDYTORYJNĄ DLA POTRZEB WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, AL. JANA PAWŁA II, KRAKÓW "

w budynku C (68) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, dz. nr 21/182, obr. ewid. 6

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Rysunek: Schemat napowietrzania klatki schodowej

Skala: -:---

Data: PAŹDZIERNIK 2017

INSTALACJE SANITARNE

Projektant mgr inż. Tomasz Rostecki — Nr uprawnień 7131/64/P/2002

Sprawdzający mgr inż. Arkadiusz Chałas — Nr uprawnień UAN7342/5/96

Opracował mgr inż. Marcin Pawlicki

SOUND and SPACE

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI
ROBERT LEBIODA
60-682 Poznań; ul. W. Biegańskiego 61a
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl

Nr rys. VT/CL 09