



**PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Wierzbowa 16
35- 959 Rzeszów

SNZ.9020.12.56.2019.EP



0000112645
PP/LP/2098/2019
2019-05-16 08:56:30

T1
17.05.2019

Dyrektor ds. Technicznych

Rzeszów, dnia 14.05.2019 r.

mgr inż. Marek Grabarz

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 3 i 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- § 2-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 z 2010 r. poz. 203),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
- § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm),
- § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.)

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2019 r. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12 w sprawie wyrażenia zgody na wysokość ok. 2,85m w pomieszczeniach nr: 07, 08, 13, 14 przewidzianych na laboratorium usytuowanych na parterze budynku administracyjnego Arcus przy ul. Akademickiej 2 w Rzeszowie

orzeka:

1. **wyraża zgodę na:** na wysokość ok. 2,85m w pomieszczeniach: laboratorium biologiczno-chemicznego nr 07 oraz sali zajęć hodowli in vitro roślin nr 08 pod warunkiem zastosowania w nich wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji gwarantującej utrzymanie odpowiedniej wymiany i parametrów powietrza potwierdzonych obliczeniami lub wynikami pomiarów,
2. **umarza postępowanie:** w części dotyczącej pomieszczeń: nr 13 fitotron (pokój do hodowli roślin) oraz nr 14 sterylizatornia i zmywalnia,
3. **nakazuje:** Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12 uiszczenie opłaty w kwocie 123 – zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote) za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Należność należy wpłacić w kasie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16 lub przelać na konto W.S.S.E.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza	
AT	Data wpływu 16. MAJ. 2019
	L.dz.

KANCELARIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ	
Wpłynęło dnia	16 MAJ 2019
L.dz.	560
Podpis	

Rzeszów w NBP Okręgowy Oddział w Rzeszowie Nr: 57101015280013392231000000.
Przy wpłacie należy podać numer decyzji.

UZASADNIENIE

Z załączonej do wniosku ekspertyzy technicznej wynika, że pomieszczenia usytuowane na parterze budynku administracyjnego Arcus przy ul. Akademickiej 2 w Rzeszowie (prawe skrzydło) zostaną wykorzystane dla potrzeb laboratorium, gdzie prowadzone będą badania oraz zajęcia z przedmiotów biologiczno-chemicznych. Na ten cel przeznaczone zostały cztery pomieszczenia: pom. 07 - laboratorium biologiczno – chemiczne o pow. 35,49 m², pom. 08 - sala zajęć hodowli in vitro roślin o pow. 35,15 m², pom. 13 – fitotron (pokój do hodowli roślin) o pow. 17,38m², pom. 14 sterylizatornia i zmywalnia o pow. 8,35m². Wysokość w/w pomieszczeń wynosi 2,85m.

Według informacji zamieszczonych w złożonym wniosku w pomieszczeniach laboratorium biologiczno-chemicznego nr 07 oraz sali zajęć hodowli in vitro roślin nr 08 prowadzone będą zajęcia i badania z udziałem 17 osób trwające dłużej niż 4 godziny w ciągu doby, natomiast pomieszczenie fitatronu nr 13 oraz sterylizatornia i zmywalnia nr 14 obsługiwane będą przez 1 osobę w czasie nie przekraczającym 1 godziny w ciągu doby.

Opracowana przez mgr inż. Piotra Wilka w kwietniu 2019r. ekspertyza techniczna wykazała, że istniejący układ konstrukcyjny budynku nie pozwala na zmianę wysokości pomieszczeń przy tego typu konstrukcji.

Biorąc pod uwagę powyższe Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje:

- charakter czynności wykonywanych w pomieszczeniach nr 07 i 08 oraz uwarunkowania spowodowane przez istniejącą już bryłę i konstrukcję budynku pozwalają na zaakceptowanie wysokości tych pomieszczeń wynoszącej 2,85m - przy wyposażeniu ich w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewnej lub klimatyzację,
- wysokość pomieszczeń nr 13 i 14 wynosząca 2,85m jest wysokością odpowiednią do ich wnioskowanej funkcji i zadeklarowanego czasu użytkowania w ciągu doby, spełniającą wymóg § 72 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.).

W świetle powyższego Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił orzec w stosunku do w/w pomieszczeń odpowiednio jak w pkt.1 i 2 sentencji.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy dokumentów będących załącznikami do wniosku oraz dokonano kontroli możliwości spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach laboratorium będących przedmiotem wniosku. Powyższe czynności dokonano w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem – zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 36 poz. 203) – naliczono opłatę wg poniższej kalkulacji:

1. robocizna wg stawki 41,11-zł za jedną godzinę,
2. ilość godzin pracy poświęconej na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku: 3,
3. do zapłaty - 123-zł.

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Głównego Inspektora

Sanitarnego w Warszawie. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z dniem doręczenia Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

dr inż. Adam Sidor

Otrzymują:

1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12.
2. Księgowość w/m.
3. A/a.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: nadzor@wsse.rzeszow.pl.

