



Sulęcín, dnia 20.05.2019 r.

Znak spr.: S.270.2.2.2019

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Czy są projekty organizacji ruchu dla wykonywanych przyłączy poza terenem działki?

**Odpowiedź 1:**

Nie ma projektów organizacji ruchu. Cała organizacja robót leży po stronie wykonawcy.

**Pytanie 2:**

Czy są projekty organizacji ruchu dla wykonania wjazdu na działkę?

**Odpowiedź 2:**

Nie ma projektów organizacji ruchu. Cała organizacja robót leży po stronie wykonawcy.

**Pytanie 3:**

Czy jest możliwość zamiany płyt chodnikowych 120x60x8 na płytę 90x60x8?



### Odpowiedź 3:

Nie wykluczamy takiej możliwości, ale najpierw trzeba opracować projekt zamienny i przedstawić go do akceptacji inwestora i projektanta.

### Pytanie 4:

Czy jest możliwość zmiany fasad słupowo ryglowej bez widocznych profili aluminiowych od zewnątrz na fasadę słupowo ryglową z widocznymi profilami aluminiowymi od zewnątrz?

### Odpowiedź 4:

Nie ma możliwości zmiany fasad słupowo ryglowej bez widocznych profili aluminiowych od zewnątrz na fasadę słupowo ryglową z widocznymi profilami aluminiowymi od zewnątrz.

### Pytanie 5:

Czy jest możliwość zamiany wełny drzewnej na wełnę mineralną?

### Odpowiedź 5:

Nie ma możliwości zamiany wełny drzewnej na wełnę mineralną.

### Pytanie 6:

Czy jest możliwość zamiany studni betonowych kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na studnie z tworzywa PCV?

### Odpowiedź 6:

Tak istnieje taka możliwość, ale dotyczy wyłącznie studni na działce inwestora.

### Pytanie 7:

Instalacja centralnego ogrzewania. Czy można zamienić grzejniki płytowe gładkie z podejściem środkowym na zwykłe grzejniki płytowe z podejściem lewym lub prawym?



### Odpowiedź 7:

Ze względów technicznych istnieje taka możliwość, natomiast ze względów estetycznych należy uzgodnić z inwestorem.

### Pytanie 8:

Instalacja centralnego ogrzewania. Czy można zamienić rury miedziane na wielowarstwowe.

### Odpowiedź 8:

Tak, ale należy pamiętać o konieczności mocowania zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

### Pytanie 9:

Instalacja wody. Czy można zastosować izolację z pianki PE?

### Odpowiedź 9:

Izolację instalacji wodociągowej można wykonać w dowolny sposób, byleby był zgodny z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych.

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Sulęcín  
Witold Wasylków