



Sulęcín, dnia 22.05.2019 r.

Znak spr.: S.270.2.2.2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 4
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie danych dla kratki maskujących grzejników kanałowych zlokalizowanych w sali konferencyjnej oraz strefie komunikacji. Z powodu ogromnej rozbieżności cenowej konieczne jest określenie materiału oraz typu rozwiązania

Odpowiedź 1:

Proszę zastosować kratki ze stali nierdzewnej w kolorze RAL7012 w układzie poprzecznym:

- na listwie typu L (w sali konferencyjnej – na panelach)
- na listwie typu U (w korytarzu – na gresie).

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Sulęcín
Witold Wasylków