ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RD03



Opis	ZASILANIE RG / ODPŁYW DO R03	Lampki kontroli obecności napięcia	Ogranicznik przepięć	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 7	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 6a	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 6	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 5_2	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 5	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 5S_1, 5_1	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 5s	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 5s
Ps [kW]	–	–	–	5x3x0,2	4x3x0,2	5x3x0,2	4x3x0,2	5x3x0,2	4x3x0,2	3x3x0,2	4x3x0,2

UKŁAD SIECI: TN–S 400V/230V 50Hz
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
- PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI LUB IZOLACJI RÓWNOWAŻNEJ, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE

UWAGA:
1. ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.ROZDZIELNICY PRZENIEŚĆ DO ROZDZIELNICY R03
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICY RG DLA WLZ3: gG 80A

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R03



Opis	ZASILANIE RD03	ISTNIEJĄCE OBWODY – BEZ ZMIAN
Ps [kW]	–	–

WIDOK ROZDZIELNICY R03



WIDOK ROZDZIELNICY RD03



Temat:
SCHEMAT ROZDZIELNICY R03/RD03

Projekt:
PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ W KRAKOWIE

Branża:	Stadium:
Elektryka	projekt wykonawczy
Skala: –	Rysunek nr: E|7

Lokalizacja:
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

inwestor:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Projektant:
mgr inż. Przemysław Waltar
nr SLK/5860/PWBE/15

Opracowanie:	Data opracowania:
mgr inż. Dawid Walusiak	03.2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5,47-400 Raciborz
www.archidom-raciborz.pl
e-mail: archidom@wp.pl
ARCHIDOM