



ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RD14




Opis	
ZASILANIE RG	–
Lampki kontroli obecności napięcia	–
Ogranicznik przepięć	–
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 120	4x3x0,2
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 118	4x3x0,2
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 116	3x3x0,2
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 116	2x3x0,2
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 112	2x3x0,2
Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 110	4x3x0,2

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R14



WIDOK ROZDZIELNICY R14

WIDOK ROZDZIELNICZ RD14



- UKŁAD SIECI: TN-S 400V/230V 50Hz
- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 - PRZED DOKŁADNĄ BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
 - PRZED DOKŁADNĄ POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI
 - PRZED DOKŁADNĄ POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 - PRZED DOKŁADNĄ POŚREDNIM: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE

UWAGA:

1. ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.ROZDZIELNICY PRZENIEŚĆ DO ROZDZIELNICY R14
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICY RG DLA WLZ4: g6 80A

Temat:		SCHEMAT ROZDZIELNICZY R14/RD14	
Projekt:		PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU WZDŁUŻU INŻYNIERII ŁADOWEJ W KRAKOWIE	
Branża:	Stadium:	Elektryka	
Skala: —	Rysunek nr:	projekt wykonawczy	
Lokalizacja:		ul. Warszawska 24 31-155 Kraków	
Inwestor:		Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków	
Projektant:		mgr inż. Przemysław Wajtar nr SLK/5860/PWBE/15	
Opracowanie:		Data opracowania:	
mgr inż. Dawid Walusiak		03.2017	

