ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RD11



Opis	ZASILANIE RG / ODPŁYW DO R11	Lampki kontroli obecności napięcia	Ogranicznik przepięć	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 105a	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 105	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 105	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 103	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 101	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 101	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 101
Ps [kW]	–	–	–	2x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	4x3x0,2	3x3x0,2	4x3x0,2	4x3x0,2

UKŁAD SIECI: TN–S 400V/230V 50Hz
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
- PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI LUB IZOLACJI RÓWNOWAŻNEJ, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE

UWAGA:
1. ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.ROZDZIELNICY PRZENIEŚĆ DO ROZDZIELNICY R11
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICY RG DLA WLZ1: gG 80A

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R11



Opis	ZASILANIE RD11	ISTNIEJĄCE OBWODY – BEZ ZMIAN
Ps [kW]	–	–

WIDOK ROZDZIELNICY R11



WIDOK ROZDZIELNICY RD11



Temat:
SCHEMAT ROZDZIELNICY R11/RD11

Projekt:
PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ W KRAKOWIE

Branża:	Stadium:
Elektryka	projekt wykonawczy
Skala: –	Rysunek nr: E|9

Lokalizacja:
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

inwestor:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Projektant:
mgr inż. Przemysław Waltar
nr SLK/5860/PWBE/15

Opracowanie:	Data opracowania:
mgr inż. Dawid Walusiak	03.2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5,47-400 Raciborz
www.archidom-racibórz.pl
e-mail: archidom@wp.pl
ARCHIDOM