


ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RD12




- UKŁAD SIECI: TN-S 400V/230V 50Hz
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
- PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI
LUB IZOLACJI RÓWNOWAŻNEJ, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE

- UWAGA:
1. ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.ROZDZIELNICZY PRZENIEŚĆ DO ROZDZIELNICZY R12
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICZY RG DLA WL22: 9G 80A


Opis	ZASILANIE RG	ODPŁYW DO R12	Lampki kontroli obecności napięcia	Ogranicznik przepięć	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 108	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 106	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 104	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 102
Ps [kW]	-	-	-	-	4x3x0,2	4x3x0,2	4x3x0,2	4x3x0,2

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R12




Opis	ZASILANIE RD12	ISTNIEJĄCE OBWODY - BEZ ZMIAN
Ps [kW]	-	-

WIDOK ROZDZIELNICZY R12



WIDOK ROZDZIELNICZY RD12



Temat:
SCHEMAT ROZDZIELNICZY R12/RD12

Projekt:
PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŁADOWEJ W KRAKOWIE

Bransza:
Elektryka

Skala:
—

Lokalizacja:
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Investor:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Projektant:
mgr inż. Przemysław Walter
nr SLK/5860/PVBE/15

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Walusiak
03.2017

Data opracowania:
03.2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
ul. Środzkowa 5, 47-400 Radbórz
www.archidom-raciborz.pl
e-mail: archidom@wp.pl

ARCHIDOM