ROZDZIELNICA DEDYKOWANEGO ZASILANIA RD13



Opis	ZASILANIE RG / ODPŁYW DO R13	Lampki kontroli obecności napięcia	Ogranicznik przepięć	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 127	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 125	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 125	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 123	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 123	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 121	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 121	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 121_1	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 121_1	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. Sala Senacka	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. Sala Senacka	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 115a	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 115	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 111a	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 111b	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. 111	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. Rektor	Gniazda wtykowe DATA 230V pom. Rektor
Ps [kW]	–	–	–	4x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	4x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	3x3x0,2	4x3x0,2	4x3x0,2	4x3x0,2	5x3x0,2	4x3x0,2	2x3x0,2	3x3x0,2

UKŁAD SIECI: TN-S 400V/230V 50Hz
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM: OBUDOWA I IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW
- PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: OBUDOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI LUB IZOLACJI RÓWNOWAŻNEJ, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE

UWAGA:
1. ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ W II KLASIE OCHRONNOŚCI
2. OBWODY Z ISTN.ROZDZIELNICY PRZENIEŚĆ DO ROZDZIELNICY R13
3. ISTN. ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICY RG DLA WLZ3: gG 80A

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R13



Opis	ZASILANIE RD13	ISTNIEJĄCE OBWODY – BEZ ZMIAN
Ps [kW]	–	–

WIDOK ROZDZIELNICY R13

OBW. OGÓLNE – ISTN. TO-2/3A



SALA SENATU – ISTN. TO-2/3B



WIDOK ROZDZIELNICY RD13



Temat:
SCHEMAT ROZDZIELNICY R13/RD13

Projekt:
PROJEKT PRZEBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ADMINISTRACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ W KRAKOWIE

Branża:	Stadium:
Elektryka	projekt wykonawczy
Skala: –	Rysunek nr: E|11

Lokalizacja:
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

inwestor:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Projektant:
mgr inż. Przemysław Waltar
nr SLK/5860/PWBE/15

Opracowanie:	Data opracowania:
mgr inż. Dawid Walusiak	03.2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5,47-400 Raciborz
www.archidom-racibórz.pl
e-mail: archidom@wp.pl
ARCHIDOM