

L.dz. SZW.DZI.262.309/28/PN/WU/2019

Suwałki, dnia 04/07/2019r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 28/PN/WU/2019**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj

Sprostowanie odpowiedzi
z dnia 03/07/2019r. Uczestnik 2 Pytanie 3

Jest:

1. Jaki okres gwarancji producenta Inwestor wymaga na następujące urządzenia SSP:

- Centrala SSP
- Czujki pożarowe
- Ręczne ostrzegacze pożarowe
- Moduły kontrolno-sterujące

Odpowiedź: Na wszystkie wyżej wymienione urządzenia Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Powinno być:

Zgodnie z deklarowanym terminem gwarancji w druku oferty

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 28/PN/WU/2019 z dnia 14/06/2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda