



Pismo: ZP/ *346* /63/B/19

Poznań dnia: *10 lipca* 2019r.

## Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na **remont budynku Domu Akademickiego Nieszawska związany z przystosowaniem budynku do wymagań przepisów p.poż.** Treść wspomnianej prośby jest następująca:


#### Pytanie 1.

W zamieszczone dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego brakuje rysunków drzwi i ścianek /zestawienia stolarki. Prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o rysunek drzwi i ścianek.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Sobczak



90/210

Ścianka szerokości 1,9 m/2,5 m.( wymiary sprawdzić na budowie).  
 Drzwilewe oraz prawe osadzone z jednej strony ścianki.Nad drzwiami naświetle, kolor biały, EIS 30, szkło bezpieczne, samozamykacz, elektyrozaczep, komplet okuć.