Zasilanie gniazd 6 piętro Rozdzielnia RP6A



Pi=161,7kW
Pz=32,4kW
Ib=52A

Nr obwodu	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
obwód	gniazda 1f, p.634	REZERWA	gniazdo 3f, 32A, p. 634	gniazdo 3f, 16A,p. 634	gniazda 1f, korytarz strona lewa	gniazda 1f, p.637	bojler, 1f, p.637	R634A	R636	R636A	R638	R633	R630	R629	R621- stniejaca	R620- istniejaca	REZERWA
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5		YDYżo 5x6	YDYżo 5x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x6	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x4	YDYżo 5x6	YDYżo 5x4	YDYżo 5x4	
Pi [kW]	0,8		8	3	0,6	0,8	1,2	19	31,8	16,8	32	24,7	4	8,4	3,8	6,8	



16	17	18	19
SUSZARKA DO RĄK WC-MĘSKI	SUSZARKA DO RĄK WC-DAMSKI	BOJLER 50L WC-MĘSKI	BOJLER 50L WC-DAMSKI
istniejacy przewod	istniejacy przewod	istniejacy przewod	istniejacy przewod
1,5	1,5	2,5	2,5

Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwprzepięciowa
kl. B+C

Rozdzielnica-prefabrykat wnękowy ETI (IP40) 3x36 moduły, drzwi pełne 720x550x200





Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 10.2.1
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RP6A	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łucki			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Bodula			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.