

KRAKÓW dnia: 2019-07-22

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/096/2019
L.Dz. KA-2/718/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

1. Z uwagi na rodzaj wybranego sposobu rozliczenia kontraktu tj. wynagrodzenie kosztorysowe, prosimy o doprecyzowanie rodzaju i zakresu robót składających się na wykonanie niżej wymienionych pozycji kosztorysowych:

a) 2.1.5. Demontaż i przeniesienie istn. instalacji wentylacyjnych na strychu

ad a) W przestrzeni strychu występują kolizje starej (nieczynnej) instalacji wentylacji. Są to kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe w ilości ok.20 mb, podwieszone do konstrukcji więźby oraz podłoża na uchwytych.

b) 2.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowych antresoli i schodów zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji

c) 2.3.3. Wykonanie konstrukcji stalowych stropu korytarza, poduszek betonowych i konstrukcji głównej klatki schodowej zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji

ad b i c) Ilości wagowe dla ww. konstrukcji stalowych są podane na rysunkach branży konstrukcja (nr rys. K-02, K-03, K-08, K-09, K-10, K-13, K-14, K-15, K-16, K-17) dołączonych do SIWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych



mgr Zofia Gajewska