

TABELA 2 - Obciążalność przewodów do tabeli 1

lp	sposób ułożenia	nr tab.	I_z [A]	nr tab.	wsp kor.	I_z [A]
3	B1	52-C4	312			312
4	B1	52-C4	222			222
5	E	52-C9	43	52-E4	0,78	33,5
6	B1	52-C3	68			68
7	E	52-C9	30	52-E4	0,78	23,4
8	B1	52-C1	24	52-E4	0,78	18,7
9	B1	52-C3	89		0,80	71,2
10	B1	52-C1	24			24
11	B1	52-C1	41		0,80	32,8
12	B1	52-C1	24	52-E4	0,78	18,7
13	F	52-C11	279	52-E4	0,87	242,7
14	E	52-C9	43	52-E4	0,85	36,6
15	B1	52-C4	448			448
16	E	52-C11	246			246
17	E	52-C9	43	52-E4	0,85	36,6
18	E	52-C9	43	52-E4	0,85	36,6