

LEGENDA:

- oprawa downlight 2x18W z kloszem IP44
- R1 naswietlecz sodowy szerokokątny 70 W, h=8,5 m
- R2 naswietlecz sodowy szerokokątny 150 W, h=8,5 m
- E oprawa awaryjna LED 3W, 2h
- 1 oprawa 136 EVG z kloszem IP65
- 2 oprawa 236 EVG z kloszem IP65
- A oprawa K4x18 EVG z rastrem parabolicznym
- B oprawa K4x18 EVG z płytą pryzmatyczną
- oprawa przemysłowa sodowa 250W IP65 (dławik i zapłonnik w oddzielnej obudowie poza pomieszczeniem)
- ZG1..8 zestaw gniazd wtyczkowych: 32A 32A 63A
- wyłącznik 1 bieg. 10A/230V pt
- gniazdo wtyczkowe 230V 16A/Z podwójne
- gniazdo wtyczkowe 230V 16A/Z podwójne szczelne
- 32A gniazdo wtyczkowe trójfazowe 400V 32A/Z pięciostykowe
- 63A gniazdo wtyczkowe trójfazowe 400V 63A/Z pięciostykowe
- 24V gniazdo wtyczkowe 2 bieg. 24V
- 3 4 zespoły sprężarkowe dla komory (P = 2 x 103 kW)
- 5 zespół skraplający dla przedsionka (P=10,3 kW)
- 7 jednostka zewnętrzna klimatyzatora 3,3 kW
- 8 jednostka zewnętrzna klimatyzatora 5,0 kW
- PW podgrzewacze wody 2kW
- 16 zestaw gniazd remontowych z wyłącznikiem (1x32A 400V + 2x16A 230V)
- DATA zestaw gniazd 4x16A/Z; 230V+1xDATA+RJ45(podwójne) w kanale trzykomorowym 170x65 mm ze stali nierdzewnej na wys. 0,8m - tylko w pom. nr 20, 25, 26
- DATA 1xDATA w zestawach j.w. zasilane z UPS
- V VAM wentylatory
- klimatyzatory
- kaseta sterownicza wentylacji

A komin wyrzutu spalin badanych urządzeń
B przewód awaryjnego opóźnienia zbiornika sprężonego powietrza
C zestaw grzewczy
G sprężarka
H zbiornik na sprężone powietrze
grzejnik wodny, zasilany od dołu, zintegrowany

Jednostka projektowa: KGA INTECH, 25-021 Dąbrowa, Sukow 85	Gł. Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski KI..3289	
	Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski KI.3289	
Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY BUDYNKU KOMORY TERMOKLIMATYCZNEJ NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI NAWANOWSKIEJ W CZĘSTYNICH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I BUDOWĄ PLACU MANEWROWEGO	Opracował:	inż. Paweł Wojarski	
	Sprawdził:	mgr inż. arch. Ewa Kraczkowska KI. - 270387	
Adres obiektu: Kraków, ul. Jana Pawła II, działka nr 21/183, 21/169, obręb 6 - Nowa Huta	Stadium:	Projekt wykonawczy	
	Branża:	Architektura	
Data: 03.2014	Rysunek Nr:	KGA-014-02-PW-ARCH-007	Rew: B
Tytuł: Rzut Piętra - instalacje	Skala: 1:50		