

## Zestawienie pomieszczeń i opraw oświetleniowych

Nr	Nazwa pomieszczenia	Em [lx] wg	Em [lx] obl.	PA3 250 N	CO1 236	K418 PA	K418P R	D225H 2x18	PD.70 N/H-A	PD.150 N/H-A
1.	Wiatrołap +wejście	100			2					
2.	Stanowiska pomiarowe	500	547			8				
3.	Stanowiska pomiarowe minikomór	500	507			6				
4.	Warsztat	500	512		4					
5.	WC dla niepełnosprawnych	200	205				1			
6.	Węzeł sanitarny szatni	100					1	2		
7.	Szatnia	200					2			
8.	Maszynowna dźwigu	200			1					
9.	Pomieszczenie sprzątaczek	200			1					
10.	Magazyn kotłownia	200			1					
11.	Warsztat	500	591		6					
12.	Laboratorium	500	521			16				
13.	Śluza	100	100		1					
14.	Komora testowa	300	376	8						
15.	Śluza/Przedśionek	200	207	2						
16.	Pomieszczenie na zbiornik oleju opałowego	100	150		1					
17.	Magazyn	200	250		3					
18.	Wentylatorownia	200	214		5					
19.	Sprężarkownia	200	227		3					
KS	Klatka Schodowa	100	100							
K11	Korytarz	100	199				5			
SW.	Szyb windowy									
K12	Korytarz	100	140				1			
Dr1	Drabina wejścia na pomost									
21.	Stanowiska pomiarowe	500	518			8				
22.	Gabinet (dyspozytornia laboratorium KK)	500	502			6				
23.	WC z przdsionkiem	100						3		
24.	Pomieszczenia socjalne									
25.	Sala konferencyjna	500	568			6				
26.	Pomieszczenie sprzętu informatycznego	200				1				
27.	Pomieszczenie opracowania danych	500	501			6				
28.	Laboratorium	500	516			16				
29.	Śluza	100			1					
29a.	Balkon									
30.	Pomost pod agregaty chłodnicze	100	109		5					
KS	Klatka Schodowa				1	3				
SW	Szyb windowy									
K21	Korytarz	100	169				5			
K22	Korytarz	100	120				1			
Dr1	Drabina wejścia na pomost									
Dr2	Drabina wejścia na pomost zewnętrzne								5	2
	razem			10	35	76	16	5	5	2