

ZK przewód odprowadzajacy DFe/Zn d=8mm ze złączem kontrolnym

zwód poziomy niski DFe/Zn d=8mm
zwody połaczyć ze słupami na obwodzie budynku

Bednarka ocynk. 30x4 na dnie wykopu (-2,0m)



Jednostka projektowa: F:\projekty\KGA\KGA.PNG	Gł.Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski KL32/89	
	Projektował:	inż. Krzysztof Janyst KL-218/89	
	Opracował:	inż. Krzysztof Janyst KL-218/89	
	Sprawdził:	inż. Krzysztof Chłopek KL - 384/94	
Zadanie: **PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY BUDYNKU KOMORY TERMOKLIMATYCZNEJ NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJW CZYŻYNACH WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I BUDOWĄ PLACU MANEWROWEGO.**	**Stadium:**	Projekt budowlany	
Adres obiektu: Kraków, al. Jana Pawła II działka nr 21/189, 21/169, obręb 6 - Nowa Huta	**Branża:**	Instalacje elektryczne	
Data: 07.2014	Treść rysunku: Instalacja odgromowa i uziemienia	Rysunek Nr: **KGA-013-02-PW-IE-005**	Rew: A
Skala: **1:100**			