Oprawy zasilane z poziomu piwnic. Przewody zasilające oprawy - (YKY3x4 w RVS20 + YKSY2x1,5 w RVS20) wprowadzić do piwnicy i zakończyć wspólnymi puszkami rozgałęźnymi n/t - 1x POn/t 75x75 + 1xPOn/t 85x105 (3x4 mm2). Do powyższych puszk wprowadzić kable zasilające z kier. słupa nr S1

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - od słupa nr. S1 do poz. piwnic w bud. nr C

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - od słupa nr. S1 do oprawy oświetlenia bramy wjazdowej z zapasem kabli 4m.

Kable wprowadzić do pom nr. 4 na poziomie parteru i zakończyć wspólnymi puszkami rozgałęźnymi n/t - 1x POn/t 75x75 + 1xPOn/t 85x105 (3x4 mm2).

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - kier. słup nr. S2

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - kier. słup nr. S3

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - od słupa nr. S4 do oprawy doziemnej przy budynku "A"

(YKY3x4 + YKSY2x1,5) w rurze osłonowej sztywnej SRS fi 75mm - od słupa nr. S4 do oprawy oświetlenia bramy wjazdowej z zapasem kabli 4m.

Oprawy zasilane z poziomu piwnic. Przewody zasilające oprawy - (YKY3x4 w RVS20 + YKSY2x1,5) w RVS20) wprowadzić do piwnicy i zakończyć wspólnymi puszkami rozgałęźnymi n/t - 1x POn/t75x75 + 1xPOn/t 85x105 (3x4 mm2).

BUDYNEK "C"

BUDYNEK "B"

BUDYNEK "A"

Morska

Środek oprawy od krawędzi budynku - 53 cm

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA Morska, Grabowo, Kapitańska
Jednostka ewidencyjna: 226201_1 M. Gdynia
Obręb: 0015 Grabówek
Nr sekcji: 6.224.25.01.4.1; 6.224.25.01.4.3; 6.224.25.01.4.4
Nr działki: 883 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 09.01.2018
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: Lokalny - "H mapy"
ID Pracy: PND.6640.2756.2017
Data 2018.03.19

: zakres opracowania
: służebności gruntowe
: linie rozgraniczające
: linie zabudowy
: osie ulic, dróg

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, ~~lub o których brak jest~~ informacji ~~w instytucjach branżowych~~.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawa geodezyjne i kartograficzne). Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek

Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonawca: Łukasz Oleksiński

OBJAŚNIENIA DLA NANIESIONEGO OPRACOWANIA " ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM (BUDYNEK B) UMG PRZY ULICY MORSKIEJ 81-87 DO GRANICY Z JEZDNIĄ UL. MORSKIEJ" - Opracowanie z 12.2017 - w trakcie uzgodnień.

LEGENDA

nawierzchnie utwardzone

- ciąg pieszo - jezdny istniejący do modernizacji
- miejsca parkingowe - kostka granitowadopasowana do istn.
- ciąg pieszy/ place/ opaska przy budynku kostaka granitowa/ /płyty betonowe
- ciąg pieszo-jezdny - kostka granitowa
- parking dla rowerów - płytka betonowa/ kostka granitowa

nawierzchnie biologicznie czynne

- nawierzchnia biologicznie czynna nasadzenia roślin krzewy/byliny/ /trawy ozdobne/trawniki

oznaczenia

- drzewa do wycinki 5 sztuk
- drzewa nasadzenia 8 sztuk
- pomieszczenie techniczne fonntany pod poziomeme posadzki 14,5m²
- niecka fontanny 44,0m²
- murki - obudowa roślin
- donica betonowa duża 6 sztuk
- maszt flagowy 6m 6 sztuk
- postument pod kotwice z oświetleniem punktowym 2 sztuki
- kiosk multimedialny 1 sztuka
- oświetlenie dekoracyjne zewnętrzne różne rodzaje
- SE słupek ograniczający wjazd- sterowany elektronicznie - wpuszczany w chodnik
- zakres opracowania
- granice działek

OBJAŚNIENIA:

- Projektowane kable 0,4 kV - (YKY3x4+YKSY2x1,5) w SRS fi 75
- Oprawa doziemna (podświetlanie elewacji na narożnikach budynków nr A i C)
- S1 ÷ S4 - Słup oświetleniowy stalowy o wys. h=4m z lampami oświetlającymi elewację budynku nr "B"

OBJAŚNIENIA:
- Podejścia rurowana w rejon słupów i budynków zakończyć osłonami rurowymi giętkimi DVK fi 75

PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA BUDYNKÓW

Nazwa i adres obiektów budowlanych:	Budynki UMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni na działce nr 883 w jednostce ewidencyjnej 226201_1 Gdynia, obręb 0015 Grabówek
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - oświetlenie iluminacyjne budynków A, B i C
Skala:	1 : 500
Projektant:	tech. Kazimierz Richert upr. nr 1144/Gd/81 w specjalności instalacyjno -inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzający:	inż. Andrzej Wieczorek upr. nr ZGPIII630/258/79 w specjalności instalacyjno -inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Data:	wrzesień 2019
Rys. nr:	Z1 str.