

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/138/2019
L.dz. KA-2/292/1066/2019

KRAKÓW dnia: 2019-11-13

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont instalacji elektrycznej - (V piętro - etap 1), budynek W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków,

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie informacji na temat sufitu rastrowego metalowego 300x1800.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy przyjąć sufit rastrowy aluminiowy 300x1800mm :

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm

Rozmiar oczka w świetle: - 50 mm

Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:

wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny

Parametry techniczne:

- waga - 2,48 kg/m²

- ilość mb profili/m² - 33,34 mb/m²

- pow. otwarta sufitu - 66,70 %

Pytanie nr 2:

Proszę potwierdzić że w zakresie remontu instalacji elektrycznych jest dostawa i montaż w/w sufitu rastrowego ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak – patrz poz. 1.1.5 przedmiaru robót załączonego do SIWZ

Pytanie nr 3:

Jeśli ma to być nawiązanie do już wykonanego zakresu proszę podać jakiej firmy/marki jest sufit istniejący na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Sugeruje się zachowanie jako kontynuacja - sufit firmy Barwa System, model Open Cell.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień **18.11.2019 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.