

LEGENDA

- 1 - oprawa LED do g/k, klosz OPAL, dł. 545mm, szer. 73mm, wys. 75mm, 4000K, 660 lm, 8.0 W, IP20, trwałść L90B10: 54 000h
- 2 - oprawa LED do g/k, klosz OPAL, dł. 585mm, szer. 86mm, wys. 65mm, 4000K, 1410 lm, 17.0 W, IP20, trwałść L90B10: 54 000h
- łącznik p/t schodowy, IP20, 10A/250V
- łącznik p/t krzyżowy, IP20, 10A/250V
- gniazdo podtynkowe 2P+Z, IP20, 16A/250V; h-.. - oznacza wysokość montażu od posadzki [m]
- rozdzielnia istniejąca do rozbudowy
- AW oprawy awaryjne do przeniesienia ze stropu na sufit podwieszony
- k.r. klapa rewizyjna wg projektu architektonicznego

ATELIER ARCHITEKTA JAROSŁAW JAN KRAUSE
ul. Częstkowo 12, 83-400 Kościerzyna
NIP 5911577014 Regon 380097634
e-mail: jaroslaw.krause13@gmail.com, tel. +48 785 880 880

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

SKALA 1:100

INWESTYCJA:
REMONT KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W GDYNI

NR RYS. E-1

RZUT POZIOMU +1 - FRAGMENT: KORYTARZE - ZMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

DATA 06.2019

PROJEKTANT:
mgr inż. Łukasz Bobkowski
upr. nr POM/0006/POOE/13
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marcin Błochowiak
upr. nr POM/0019/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych