

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW SANITARNYCH PS
m. Babienica ul. Lubszycka
dr. nr 299

OZNACZENIA:



Elementy pompowni:

- 1 - pompa z przyszkadzaniem do montażu stacjonarnego - kpl. 1
- 2 - zawór zwrotny kulkowy DN 50 - szt. 1
- 3 - zawór odcinający kulkowy DN 50 - szt. 1
- 4 - kolano połączeniowe DN 50 stal nierdzewna 60,3x2 - szt. 1
- 5 a+b - krociec dwukolnierzowy stal nierdzewna DN 50(60,3x2) - szt. 2
- 6 - betonowy zbiornik pompowni ø 1000 kl. bet. C35/45 z płytą przykrywającą żelbetową - kpl. 1
- 7 - krociec ø 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
- 8 a+b - krociec do podłączenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni

POMPA ABS PIRANHA 08W - szt. 1

PARAMETRY PRACY:

- wydajność Q=1,4-1,6 l/s
- wysokość podnoszenia H=9,5-7,0 m
- nominalna moc silnikowa pompy Pn=0,8 kW

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)				
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu: budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem ciśn. w m. Babienica ul. Wolności i ul. Lubszecka.			
Inwestor	GMINA WOZNIKI ul. Rynek 11, 42-289 Wozniki			
Treść	Przydomowa przepompownia ścieków PS			
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr NI-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	5	
		Skala		
		Podpis	Data	
Projektował	mrg inż. LUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05			12.2014r.
Sprawdził	mrg inż. ANDRZEJ BORKOWSKI upr. nr: SLK/1453/PWOS/06			12.2014r.