

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
AL1	OPRAW LED 3900LM IP43 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
BO1	Oprawa LED O 1600LM ODB ALU E IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
BO	Oprawa LED O 3300LM ODB ALU E IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
NE1	Oprawa LED V1 5200LM PC OPAL IP65 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
NE2	Oprawa LED V1 7200LM PC OPAL IP65 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
XK1	Oprawa LED 1300LM PLX IP44 E 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
	OPRAWA AWARYJNA LED RUTA P C 3W SE 1H AT szczegółowy opis opraw wg technicznej
AW2	OPRAWA AWARYJNA LED RUTA P O 1W SE 1H AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
AW3	OPRAWA AWARYJNA LED RUTA P O 3W SE 1H AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
EW1	OPRAWA AWARYJNA ODB LED 3X1W 1H SA AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
EW2	OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/3/SA/AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
EW3	OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/3/SE/AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej
EW4	OPRAWA AWARYJNA LED IF2ACS/1/SE/AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji technicznej

OZNACZENIA I SYMBOLE

	-czujka obecności 360 st
	-przycisk ośw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
RG	- rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)
T0-2	- tablice elektryczne obszarowe 925x625x180 (wys x szer x gł)
TWC	- tablica elektryczna węzła cieplnego 625x625x180 (wys x szer x gł) IP44
GPP1-2	-przeciwpożarowy przyciski awaryjnego wyłączenia zasilania

N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

PARTER

nr	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
0.01	pomieszczenie biurowe 1	24
0.02	pomieszczenie biurowe 2	15,4
0.03	sala komputerowa	22,45
0.04	sala konferencyjna	95,35
0.05	pomieszczenie techniczne	7,75
0.06	przestrzeń magazynowa	46,92
0.07	rozdzielnia elektryczna	11,66
0.08	WC męskie	6,56
0.09	WC damskie/niepełnosprawni	5,23
0.10	klatka schodowa	18,15
0.11	pomieszczenie biurowe 3	17,69
0.12	pomieszczenie biurowe 4	24,3
0.13	komunikacja	119,93
0.14	przestrzeń ekspozycyjna	31,7
0.15	sala wielofunkcyjna	26
0.16	wiatrołap	4,75
0.17	wiatrołap	6,31
	SUMA:	**484,15**

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: BUDOWLANY ZAMIENNY
INWESTOR :		Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków	
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z instalacjami wewnetrznymi wewnątrz budynku wod.-kan. instalacje ppoż. C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne wraz z instalacją wewnętrzną na zewnątrz budynku deszczowa, kanalizacyjna, hydrant, separatory, elektryczna- oświetlenie terenu, wraz z miejscami postojowymi, dojścia i dojazdy wraz z miejscem gromadzenia odpadów stałych, wraz ze stojakami rowerowymi, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/257, 21/169 obr. 6 Nowa Huta	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta	
PROJEKTANT :	mgr inż. Wiesław Kapłon	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Marcin Gatnielewski	upr.nr WKP/0483/PWOE/15	PODPIS
TREŚĆ RYSYNKU:	RZUT PARTERU-INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
	DATA OPRACOWANIA	NR RYSUNKU	SKALA
	03.2020	E-03	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.