

PEL	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
	-gniazdo wtykowe 16A/230V p/t IP44 w puszce podłogowej
S	-wyprowadzenie zasilania dla suszarki do rąk 2,0kW/0,23kV
GPP1-2	-przycisk ppoż głównego wyłącznika prądu
KK-T	- trasa ułożenia koryt kablowych instalacji teletechnicznych
KK-E	- trasa ułożenia koryt kablowych instalacji elektrycznych
RG	- rozdzielnia główna 1950x725x725 (wys x szer x gł)
S	- urządzenia technologiczne, gniazdo 16A/400V
Tt	- tablica technologii modelarni n/t 625x625x208
Twent	- tablica wentylacji n/t 925x625x405
CEN	Centrala kontroli dostępu
CSP	- centrala sygnalizacji pożaru
CSO	- centrala sygnalizacji oddymiania
EXP	**Zasilacz 3A + ekspander**
CA	**Centrala alarmowa - 8 linii z rozbudową**

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynków i okładzin).
5. Podane poziomy oznaczają wysokość posadzki po wykończeniu

N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

PIWNICA

nr	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
-1.01	tunel aerodynamiczny 1	231,5
-1.02	magazyn główny	31,75
-1.03	węzeł cieplny	18,73
-1.04	tunel aerodynamiczny 2	190,08
-1.05	przedsionek	19,4
-1.06	modelamia	17,76
-1.07	modelamia	69,8
-1.08	pomieszczenie sanitarne	9,31
-1.09	komunikacja	59,62
-1.10	klatka schodowa	9,12
-1.11	maszynownia	29,59
-1.13	pomieszczenie porządkowe	7,89
-1.14	komunikacja	3,4
-1.15	maszynownia dźwigu	3,23
	SUMA:	**701,18**

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: BUDOWLANY ZAMIENNY
INWESTOR :	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z instalacjami wewnetrznymi wewnątrz budynku wod.-kan. instalacje ppoż. C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne wraz z instalacją wewnętrzną na zewnątrz budynku deszczowa, kanalizacyjna, hydrant, separatory, elektryczna- oświetlenie terenu, wraz z miejscami postojowymi, dojścia i dojazdy wraz z miejscem gromadzenia odpadów stałych, wraz ze stojakami rowerowymi, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/257, 21/169 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT :	mgr inż. Wiesław Kaplon	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Gatniejewski	upr.nr WKP/0483/PWOE/15	
TREŚĆ RYSYNKU:	RZUT PIWNICY-INSTALACJE SIŁOWE		
	DATA OPRACOWANIA: 03.2020	NR RYSUNKU: E-05	SKALA: 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.