UWAGI
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynków i okładzin).
5. Podane poziomy oznaczają wysokość posadzki po wykończeniu

A B C D

2x papa termozgrzewalna RE30
izolacja termiczna – wełna mineralna twarda gr.20 cm
izolacja termiczna – wełna mineralna półtwarda gr.10 cm
warstwa spadkowa–wylewka cementowa o profilowanym spadku
folia paroszczelna PE
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm/ 24cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

+10,00
+9,66
3%
3%
POZ.9.4.
W4
W1
W5
POZ.2.3.
POZ.2.4.
POZ.3.6.
POZ.2.7.
POZ.6.4.
POZ.6.5.
POZ.6.8.
POZ.8.3.
2xL-19
REI60

panele elewacyjne
malowanie farbą elewacyjną
wykończenie elewacji – tynk silikonowy na siatce
izolacja termiczna– wełna mineralna gr. 20cm
bloczki silikatowe klasy 150 gr. 24cm
tynk

wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 5cm
polistyren XPS 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

balustrada całoszklana h=110cm

+3,64
POZ.5.3.
+1,73
POZ.5.4.
±0,00
±0,00= 212,35m n.p.m.
-1,75
POZ.5.2.
-4,00
POZ.8.4.
POZ.7.1.
schody żelbetowe, zgodnie z rysunkami szczegółowymi branży konstrukcyjnej

folia kubełkowa
szpachla na siatce
izolacja termiczna – 14cm styropian XPS
izolacja przeciwwodna ciężka bezspoinowa
ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24cm
tynk

opaska żwirowa wokół budynku szerokość 50cm

wykończenie
jastrych cementowy gr. 5cm
izolacja akustyczna– styropian EPS–T 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
tynk

wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 10cm
folia PE
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 100cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

wykończenie
jastrych cementowy zbrojony siatką gr. 8cm
folia PE
styropian EPS 100 gr. 10cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 100cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

PT: - 0,39= 211,96
PT: - 0,30= 212,05

ZAKRES ZMIAN:
1. Zmiana lokalizacji podkonstrukcji i osłony central wentylacyjnych na dachu.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Stadium: BUDOWLANY ZAMIENNY	
INWESTOR:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z instalacjami wewnetrznymi wewnątrz budynku wod.-kan. instalacje ppoż. C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne wraz z instalacją wewnętrzną na zewnątrz budynku deszczowa, kanalizacyjna, hydrant, separatory, elektryczna- oświetlenie terenu, wraz z miejscami postojowymi, dojścia i dojazdy wraz z miejscem gromadzenia odpadów stałych, wraz ze stojakami rowerowymi, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działce nr 21/276 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/276, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT Architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-DIA/OK/0/68/10/2007	
PROJEKTANT Konstrukcja:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0042/POOO/14	
OPRACOWANIE Architektura:	mgr inż. arch. Agnieszka Stępa		
SPRAWDZAJĄCY Architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WA-DIA/OK/0/68/402/2011	
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja:	mgr inż. Jarosław Wywiąacz	upr.nr 168/94/Os	
TREŚĆ RYSYNKU:	PRZEKRÓJ E-E		
	DATA OPRACOWANIA: 12.2019	NR RYSUNKU: A-09	SKALA: 1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.