



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej


D. Stebnicki
P. Socha
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Dariusz Socha

Kraków,

4 listopada 2011r.

WZ.5595/314/11



POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust.3a w związku z § 207 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku P. mgr Dariusza Sochy Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej 34-600 Limanowa ul. J. Piłsudskiego 61, z dnia 28 października 2011r. w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Krzysztofa Maślanę nr upr. 492/2008 i budowlanego Pana mgr inż. Zygmunta Pawłaka nr upr. RZE 10/058/06 w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości spoczników i biegów klatek schodowych,
- szerokości i wysokości korytarzy,
- szerokości drzwi wyjściowych i skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych z klatek schodowych i pomieszczeń oraz zlokalizowanych na korytarzach,
- kierunku otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
- klasy odporności ogniowej elementów obudowy klatki schodowej „KL2”,

w segmentach: „A”, „B”, przychodni, administracyjnym i pulmonologii i nefrologii, Szpitala Powiatowego w Limanowej znajdującego się w Limanowej przy ul. J. Piłsudskiego 61

postanawia się

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust.1, § 239 ust.1, 2 pkt.4, 4 § 240 ust.1, 4 pkt.2, § 242 ust.1 i 3 i § 249 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.), w sposób określony w: „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Szpitala Powiatowego w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61” z miesiąca października 2011r.t.j.:

1. Zabudowanie adresowalnych sygnalizatorów głosowych rozmieszczonych w miejscach pracy personelu szpitalnego,

2. Zastosowanie w określonych miejscach kurtyn okiennych o odporności ogniowej EW-60/E120
3. Podwyższenie poziomu natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, do 2 lx,

Uzasadnienie


Na podstawie art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).



Otrzymują:

1 x P. mgr Dariusz Socha
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej
34-600 Limanowa
ul. J. Piłsudskiego 61

Do wiadomości:

1 x KP PSP Limanowa + 1 egz. Ekspertyzy

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej