



-

Obwody zasilające urządzenia wentylacji i klimatyzacji zlokalizowane na dachu doprowadzić z rozdzielni RE do miejsc wskazanych przez wykonawcę instalacji wentylacji i klimatyzacji na etapie budowy.

Kable układać w szachtie elektrycznym. Wykonać międzykondygnacyjne przejścia rozdzielne IEO.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIK