



Stargard, dnia 30 lipca 2020r.

DD.270.2.4.2020

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.07.2020r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: „Wykonanie przepustów P1, PB, PC, PD, PE, PF i PG na drodze leśnej – pożarowej nr 4 w leśnictwie Kania”.

Pytanie 4


.... po zapoznaniu się z treścią załącznika nr 11 do SIWZ – „Pomocniczy przedmiar prac” ma pytanie dot. zapisów ujętych w pkt.: 8 d.1.1, 18 d.1.2, 31 d.1.4, 42 d.1.5, 53 d.1.6, 62 d.1.7. Zamawiający w w/w punktach przedmiaru prac posłużył się katalogiem nakładów rzeczowych nr KNKRB 1 0311-02 opisującym wykonywaną czynność tylko przy pomocy ceny robocizny za wykonaną usługę, nie ujmując przy tym wykorzystania nakładów materiałowych, co jest sprzeczne z pozostałą dokumentacją techniczną. Czy podczas wyceny w/w punktów należy doliczyć koszt kruszywa, czy Zamawiający dostarczy kruszywo we własnym zakresie bądź przewiduje wykorzystanie gruntów rodzimych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiar jest dokumentem pomocniczym (który należy dołączyć do oferty). Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową rysunki dotyczące „przekroi podłużnych przepustów” (P3a- P3f) nasyp nad przepustami ma być wykonany z materiału o współczynniku filtracji $K \geq 8\text{m/dobę}$.

Niniejsza zmiana staje się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający


DIREKTOR
Zespołu Składczy Lasów Państwowych
w Stargardzie
Janusz Szpakowski