

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
ul. Warszawska 24 W-9/110,  
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy KA-2/072/2020  
L.Dz. KA-2/549/2020

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków"**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie nr 1**

W związku z udziałem w przetargu na: "Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków" zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności.

1. W poz. 89 przedmiaru dotyczącego montażu windy występuje Dostawa i montaż platformy schodowej - parametry wg opisu w p.t kpl 1 - w udostępnionej dokumentacji brak jakichkolwiek informacji dotyczącej platformy schodowej prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej platformy schodowej.

### **Ad.1**

Parametry platformy schodowej :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - | wymiary platformy po złożeniu                  | 300 mm                                   |
| - | minimalna wymagana powierzchnia przed schodami | 1500 mm                                  |
| - | maksymalne nachylenie toru jazdy               | 60°                                      |
| - | udźwig platformy                               | 225 kg                                   |
| - | prędkość ruchu platformy                       | 5 m/ min                                 |
| - | rodzaj zasilania                               | 230 V                                    |
| - | moc  | 1,1 kW                                   |
| - | długość toru jazdy                             | 7 schodów wg rysunku                     |
| - | rodzaj instalacji                              | wewnętrzna                               |
| - | górny przystanek                               | wyjazd z platformy nad ostatnim stopniem |
| - | dolny przystanek                               | miejsce parkingu platformy               |

Automatyczne składanie i rozkładanie .


Cena platformy dla niepełnosprawnych powinna obejmować :

- dostawę , montaż, przeszkolenie , serwis platformy
- doprowadzenie zasilania z rozdzielni
- zawężenie otworu drzwiowego wg rysunku wraz z wszystkimi dodatkowymi robotami/ wymiana drzwi, roboty tynkarskie, malarskie itp./

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych

  
mgr Zofia Gajewska





DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW DT-2 HALA NA KAMIENNEJ PLATFORMA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ