

X1

○ 01	do PD1/L			
○ 02	do PD1/tk	NO	W1M	DWY 3x1.5mm2 do pompy obiegowej PD1
○ 03	do PD1/tk	PE	W1A	DMY 2x0.75mm2 do pompy obiegowej PD1 (sygn.awarii)
○ 04	do PD2/L			
○ 05	do PD2/ss	NO	W2M	DWY 3x1.5mm2 do pompy obiegowej PD2
○ 06	do PD2/gnd	PE	W2A	LIYCY 2x0.75mm2 do pompy obiegowej PD2 (sygn.startu)
○ 07	do PD2/1			
○ 08	do PD2/3		W3A	DMY 2x0.75mm2 do pompy obiegowej PD2 (sygn.awarii)
○ 09	do PD3/L			
○ 10	do PD3/tk	NO	W3M	DWY 3x1.5mm2 do pompy obiegowej PD3
○ 11	do PD3/tk	PE	W4A	DMY 2x0.75mm2 do pompy obiegowej PD3 (sygn.awarii)
○ 12	do PD4/L			
○ 13	do PD4/1	NO	W4M	DWY 3x1.5mm2 do pompy obiegowej PD4
○ 14	do PD4/3	PE	W5A	DMY 2x0.75mm2 do pompy obiegowej PD4 (sygn.awarii)

X2

○ 01	do 6TE1/STW(1)			
○ 02	do 6TE1/TR(4)	PE	W6A	DWY 5x1mm2
○ 03	do 6TE1/TR(2)			
○ 04	do 6TE1/STW(2)			do termostatu 6TE1
○ 05	do 1NV1/L			
○ 06	do 1NV1/N			
○ 07	do 1NV1/1(-)		W7A	DWY 4x1mm2
○ 08	do 1NV1/3(+)			do siłownika zaworu c.o. 1NV1

UWAGA:

Pozostałe elementy automatyki, czujniki temp. oraz odbiorniki podłączyć bezpośrednio pod aparaty szafy SE zg. ze schematami

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Temat: Węzeł c.o. W-I w budynku "P" przy ul. Poznańskiej 2 w Rzeszowie

Nazwa rys.: Listwy przyłączeniowe

Nr rys.: 06E

Projektował:

mgr inż. Rafał Dróbk

nr upr.: PDK/99/PWDE/11

Podpis

Data: 06.2020
oprac.: