

### ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

NUMER	NAZWA
1	ZEWNĘTRZNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE - WODA Q <sub>A12/W35</sub> =64,4kW
2	ZBIORNIK BUFOROWY V=1000 dm <sup>3</sup> WYPOSAŻONY W 4 GRZAŁKI ELEKTRYCZNE, N <sub>s</sub> =7,5kW
3	POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ C.W.U. V=433 dm <sup>3</sup> WYPOSAŻONY W GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ N <sub>s</sub> =6,0kW
4	POMPA ELEKTRONICZNA DN25, N <sub>s</sub> =116W
5	POMPA ELEKTRONICZNA DN32, N <sub>s</sub> =103W
6	POMPA ELEKTRONICZNA DN15, N <sub>s</sub> =45W
7	TRÓJDROGOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY DN20, kvs=6,3m <sup>3</sup> /h
8	TRÓJDROGOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY DN20, kvs=4m <sup>3</sup> /h
9	GRUPA BEZPIECZEŃSTWA, Po=3bar
10	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN 3/4", Po=6 bar
11	CISNIENIOWE NACZYNIĘ PRZEPONOWE V=35dm <sup>3</sup>
12	CISNIENIOWE NACZYNIĘ PRZEPONOWE V=8dm <sup>3</sup>
13	FILTRODMULNIK MAGNETYCZNY DN65
14	FILTR SIATKOWY DN32
15	KOLEKTOR STALOWY DN100, L=1,5mb

OZNACZENIA:

- RUROCIĄGI ZASILAJĄCE C.O.
- RUROCIĄGI POWROTNE C.O.
- RUROCIĄGI ZASILAJĄCE C.W.U.
- RUROCIĄGI CYRKULACYJNE
- RUROCIĄGI Z.W.U.





**ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI**  
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec    biuro@aarz.pl    tel: 514492382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
<b>IS</b>	<b>PW</b>	<b>-</b>	<b>S05</b>

NAZWA I ADRES ZADANIA	DATA	PAŹDZIERNIK 2019
-----------------------	------	------------------

**BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEGO  
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBSZY**  
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA O NR EW. 114/7, OBRĘB LUBSZA, GMINA WOŹNIKI,  
POWIAT LUBLIŃSKI, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
-------------------

<b>INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:</b>	<b>PODPIS</b>
mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynierskiej b/o	
<b>INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:</b>	
inż. Nella Mickiewicz - Zając Nr upr. 2610/94 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynierskiej b/o	

STRONA 1

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE