Płyta fundamentowa pod agregat
1:50



Przekrój A-A
1:50



10#12–12 [1]
sztuki
stal (#-AIIIN)
średnica pręta
rozstaw pręta
numer pręta

BETON C25/30
STAL A-IIIN
otulina 4,0cm

UWAGI:
1. Rys. czytać łącznie z PZT.
2. Pręty zwymiarowano osiowo.
3. Rysunek czytać łącznie z DTR dostawcy agregatu.
4. Lokalizacja wg projektu architektury.
5. Zakotwienie agregatu wg dostawcy urządzenia.

Zestawienie stali

Nr pręta	ϕ [mm]	l [cm]	ilość [szt.]	A-IIIN						
				ϕ6	ϕ8	ϕ10	ϕ12	ϕ16	ϕ20	ϕ25
1	12	629	19	-	-	-	119,51	-	-	-
2	12	551	19	-	-	-	104,69	-	-	-
3	12	433	29	-	-	-	125,57	-	-	-
4	12	351	29	-	-	-	101,79	-	-	-
Razem:			mb	0	0	0	451,56	0	0	0
Ciężar jednostkowy			kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Ciężar [kg]				0,00	0,00	0,00	400,99	0,00	0,00	0,00
Suma [kg]							400,99			

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor:	Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz	Branża:	KONSTRUKCYJNA
Temat:	**Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.**	Data:	10.09.2019
		Faza:	PBW
Rysunek:	**PŁYTA POD AGREGAT**	Nr zlecenia:	05/2019
		Skala:	1:50
Projektował:	mgr inż. D. Wiluś upr. nr KUP/0036/PWOK/06	Nr. rys.	K_10
Sprawdził:	mgr inż. T. Skórcz upr. nr KI-II-7342-90/98		