

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego w budynkach dydaktycznych „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej

1._Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

ZAD.NR 1. Oceny zagrożenia wybuchem.

ZAD.NR 2. Ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie akceptującego przyjęte rozwiązania zamiennie przewidziane tą ekspertyzą

ZAD.NR 3. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

-dla budynków dydaktycznych „H-K” Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, położonych w Rzeszowie przy Al. Powstańców Warszawy 6,

2._Celem opracowania jest doprowadzenie budynków „H” i „K” do stanu zgodnego z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej : sformułowanie konkretnych zaleceń i zaprojektowanie praktycznych, optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prowadzących do zapewnienia prawidłowej, bezpiecznej i zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji budynku zgodnie z jego funkcją. Opracowanie powinno być „kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć”.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie od 27 maja do 13 lipca 2020 przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Rzeszowie, obejmującej w/w budynki została sporządzona lista uwag dotyczących:

- nieprawidłowości w eksploatacji substancji stwarzających zagrożenie pożarowe,
- niesprawności technicznej niektórych instalacji przeciwpożarowych,
- braków formalnych w zakresie przeglądów i aktualności Instrukcji IBP

Uwagi te wykazane zostały w protokole KMSP z dnia 2020-07-31 i wskazują na uchybienia obowiązującym przepisom z zakresu ochrony p-poż. budynków i Prawa Budowlanego. (załącznik)

Część z nich została skierowana przez Zamawiającego do bezpośredniej realizacji we własnym zakresie - przez służby techniczne Uczelni, natomiast rozwiązanie problemów wymagających wiedzy specjalistycznej stanowi przedmiot niniejszego postępowania.

3._Przedmiot zamówienia obejmuje trzy grupy zagadnień :

A) CEL: Usunięcie wskazanych zagrożeń wybuchem **[ZW]**

(Dotyczy poz. 9-10 wg załącznika – TABELA);

ZADANIE: **Sformułowanie konkretnych zaleceń** dla Administratora budynków, których realizacja doprowadzi budynki do stanu wymaganego przepisami. Pożądanym jest aby zalecenia miały charakter wariantowy.

B) CEL: Usunięcie zaistniałych nieprawidłowości poprzez wskazanie realnych rozwiązań **[EP]**.

(Dotyczy poz. 1-2-3-5-6-7-8-11 wg załącznika – TABELA);

ZADANIE: **Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wystąpienia** do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienia od obowiązujących przepisów i zatwierdzenie proponowanych rozwiązań zamiennych – z załączoną ekspertyzą oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Zamówienie obejmuje również uzyskanie postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie akceptującego zaproponowane ekspertyzą rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

C) CEL: Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków „H” i „K” **[IBP]** .

(Dotyczy poz. 4 wg załącznika – TABELA);

ZADANIE: **Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.**

Załączniki :

1. Protokół KMSP w Rzeszowie z dnia 2020-07-31
2. Zagadnienia stanowiące przedmiot zamówienia, załączone na osobnym arkuszu (TABELA)

TI PRz 2020-11-26