

Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

Pismo: RIiD.271.6.2020

Gnojnik dnia: 2020-12-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 4

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(zwanej dalej „Pzp”) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Zapytanie nr 1:

Czy piłkochwyty można wykonać z siatki polipropylenowej o oczku 10x10 cm (tak jak typowy piłkochwyt), a nie z siatki stalowej. Piłkochwyt jest wys. 5 m I nie ma takiej siatki stalowej w całości, musiałaby być łączona.

Zapytanie nr 2:

Prosimy o podanie wymiarów furtek w piłkochwycie.

Zapytanie nr 3:

Jaka ilość naświetlaczy jest przewidziana do oświetlenia boisk – wg przedmiaru 4 szt, wg rysunku arch. 4X3 szt szt, wg proj. elektrycznego (rys. E-1) 2x8 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości.

Zapytanie nr 4:

Prosimy o podanie typu I wielkości odwodnienia liniowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Piłkochwyty należy wykonać z siatki stalowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Furtki powinny mieć wymiar 250cmx220 cm.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Naświetlacze do oświetlenia boiska należy wykonać zgodnie z przedmiarem – tj . 4 słupy z 4 oprawami na każdym słupie.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Odwodnienie linowe należy wykonać zgodnie z załączonym szkicem odwodnienia liniowego (załącznik pn: *szkic odwodnienia liniowego*), opublikowany na stronie

<http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=51044>

WÓJT

mgr Sławomir Paterak.....