



Pismo: CRZP/186/2020/24

Gdynia dnia: 2021-01-28

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_9

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Inwestor dopuszcza zmianę płyt strunobetonowych HC na inne rozwiązanie ?
Odpowiedź: Możliwa jest zmiana płyt na inne rozwiązanie. Należy jednak mieć na uwadze, że zmiana technologii będzie wiązała się ze zmianą współpracy ze ścianą żelbetową. Płyty HC opierają się przegubowo na ścianie i na takie oddziaływania ściany zostały zaprojektowane.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz