

ZESTAWIENIE 2

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	3.01	Śluza	6,39	2,20	14,06	8	130	130
2	3.02	Śluza personelu czysta	4,00	2,20	8,80	10	100	60
3	3.04	Śluza personelu brudna	4,25	2,50	10,63	10	110	- - -
4	3.05	Pracownia COVID brudna	15,11	2,50	37,78	15	500	600
5	3.06	Śluza materiał. czysta	2,17	2,50	5,43	10	60	- - -
6	3.07	Śluza materiał. brudna	1,49	2,50	3,73	10	40	40
7	3.08	Korytarz wewnętrzny	5,21	2,50	13,03	5	70	70
8	3.09	Pracownia COVID czysta	10,40	2,50	26,00	12	320	320
9	3.10	Pokój opisów	10,87	2,50	27,18	8	230	230
10	3.11	Boks lodówek	3,80	2,50	9,50	5	50	50
						Razem	1610	1500

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	3.03	Węzeł sanitarny	5,89	2,50	14,73	10	150
						Razem	150