

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW**ZESTAWIENIE 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Zasilanie	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz	Energia cieplna 80/60 st.C	Energia chłodnicza	Woda
-	-	-	kW	kW	V / -	kW	kW	l/min
-	-	-	L	Z	V / -	Z	L	Z
1	Centrala klimatyzacyjna AHU WIR	LAP 01	3	3	400/3	7	12,1	---
2	Nagrzewnica strefowa elektryczna HE WIR 01	LAP 01	0,3	0,3	230/1	---	---	---
3	Nagrzewnica strefowa elektryczna HE WIR 02	LAP 01	0,3	0,3	230/1	---	---	---
4	Nagrzewnica strefowa elektryczna HE WIR 03	LAP 01	1,2	1,2	230/1	---	---	---
5	Nagrzewnica strefowa elektryczna HE WIR 04	LAP 01	0,6	0,6	230/1	---	---	---
6	Nagrzewnica strefowa elektryczna HE WIR 05	LAP 01	0,6	0,6	230/1	---	---	---
7	Wentylator wywiewny EF SAN	LAP 01	0,03	0,03	230/1	---	---	---
8	Nawilżacz parowy HU WIR	ZB	---	7,5	400/3	---	---	0,67
9	Agregat chłodniczy CU WIR	ZB	5	---	230/1	---	---	---
Razem			11	14		7	12	1

Legenda:

LAP 01 - zasilanie szaf AKPiA

ZB - zasilanie urządzenia bezpośrednie

Z - okres zimowy

L - okres letni