

LEGENDA OZNACZEŃ:

- CSP POLON–4900 centralka sygnalizacji pożarowej
- PAR–4800 pojemnik na akumulatory < 44Ah
- TUN–4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła
- DUO–6046 adresowalna dualna optyczna czujka dymu
- DOT–4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
- DPR–4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
- ROP–4001M adresowalny ręczny ostrzegacz wewnętrzny
- EWK–4001 adresowalny element kontrolny wielowejściowy
- EKS–4001 adresowalny element kontrolno – sterujący
- SAL–4001 adresowalny sygnalizator akustyczny
- G–40 gniazdo czujki nieadresowalne
- Element w przestrzeni międzystropowej
- OP–40 osłona kanałowa
- UCS–6000 uniwersalna centrala sterująca
- Przycisk sterujący z sygnalizacją
- Klapy odcinające wentylacji (ppoż)

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BOŻENA KUŚ
30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR / ADRES	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37
NAZWA INWESTYCJI	PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKI EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ	*INSTALACJE NISKOPRĄDOWE* *RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA SYGMALIZACJI POŻAROWEJ*
SYMBOL	209-LPW-PW-VIII-1P
PROJEKTANT	inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94
SPRAWDZIŁ	*inż. LECH BEDNARCZYK* BPP UPR 124/84
SKALA	1:100
NR RYSUNKU	1
DATA	XI. 2020