



**Energetyka
Ciepła Sp. z o.o.**

Komfort dla Ciebie

Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 61 07, tel./fax 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl

Skierniewice, dnia 19.04.2021 r.

Nr sprawy: 8/2021/III/6

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na:

„Modernizację kotłowni gazowej Domarasiewicza 1, polegającej na wymianie kotła gazowego na kaskadę trzech kotłów gazowych wraz z projektem i uzgodnieniami”.

Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko.

Pytanie 1:

W pkt 1.2.4 PFU punkt: instalacja centralnego ogrzewania, jest zapis że Wykonawca wykonuje przyłącze po stronie pierwotnej baterii wymienników, natomiast część instalacji po stronie wtórnej i przyłącze *po stronie pierwotnej* wraz z baterią wymienników wykonuje Zamawiający. Prosimy o korektę i jednoznaczne potwierdzenie, że całość instalacji i przyłącza po stronie wtórnej wraz z baterią wymienników jest w zakresie prac Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapis w PFU precyzyjnie definiuje zakres robót do wykonania przez Zamawiającego i Wykonawcę. „Wykonawca wykonuje przyłącze po stronie pierwotnej **do** baterii wymienników ciepła typu JAD”.

Pytanie 2:

Jaki jest przekrój istniejącego szachtu kominowego? Jaką wysokość ma istniejący komin?

Odpowiedź:

Zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną kanał dymowy murowany o wymiarach 400x400mm. Wskazana wizja lokalna. Wysokość komina nie jest znana Zamawiającemu. Wskazana wizja lokalna.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie modernizacji kotłowni jest tylko wykonanie obiegu kotłowego do baterii wymienników, a układ pompowy na sieć (strona wtórna baterii wymienników) jest poza zakresem wykonania.

Odpowiedź:

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100, Skierniewice
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000110800, Kapitał
zakładowy: 24 522 000 zł
Regon: 750051181, NIP: 836-13-28-631,
Rachunek bankowy: Bank Millennium, nr: 52 1160 2202 0000 0001 2085
9831



Sekretariat	46 833 24 23
Kadry	46 833 61 07
DEFK	46 833 39 50
DAK	46 833 38 98
Dział Produkcji Ciepła	46 833 38 78
DRiP	46 833 38 98
Wydział Sieci Ciepłych	46 833 59 90
Telefony alarmowe	46 832 47 10



**Energetyka
Ciepła Sp. z o.o.**

Komfort dla Ciebie

Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 61 07, tel./fax 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że obiegi: ogrzewanie satelitarne i zbiornik oleju są poza zakresem wykonania.

Odpowiedź:

Modernizacja kotłowni nie obejmuje zbiornika oleju z jego ogrzewaniem.

Pytanie 5:

Czy istniejąca kotłownia wyposażona jest w system ASBiG?

Odpowiedź:

Tak, istniejąca kotłownia wyposażona jest w system ASBiG.

Pytanie 6:

Czy istniejąca stacja uzdatniania wody jest w dobrym stanie technicznym i przewiduje się jej wykorzystanie, czy należy wycenić nową?

Odpowiedź:

Zakłada się wykorzystanie istniejącej stacji uzdatniania wody.

PROKURENT
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
inż. Krzysztof Filipek

Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100, Skierniewice
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000110800, Kapitał
zakładowy: 24 522 000 zł
Regon: 750051181, NIP: 836-13-28-631,
Rachunek bankowy: Bank Millennium, nr: 52 1160 2202 0000 0001 2085
9831



Sekretariat	46 833 24 23
Kadry	46 833 61 07
DEFK	46 833 39 50
DAK	46 833 38 98
Dział Produkcji Ciepła	46 833 38 78
DRiP	46 833 38 98
Wydział Sieci Ciepłych	46 833 59 90
Telefony alarmowe	46 832 47 10

Abdy