

LEGENDA:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- istn. inst gazowa
- inst. gazowa do demontażu
- proj.inst. gazowa
- proj. inst. wody zimnej
- proj. inst. wody ciepłej
- proj. inst. wody cyrkulacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Szt.
20	Przewód spalinowy DN200	1
19	Przewód spalinowy DN250	1
18	Przewód powietrzny DN160	2
17	Sygnalizator optyczno - akustyczny	1
16	Detektor awaryjnego wypływu gazu	2
15	Sprzęgło hydrauliczne DN100/200	1
14	Sprzęgło hydrauliczne DN80/200	1
13	Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u.1" do=20mm	1
12	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=1,0 m3/h, Hp=4,0m	1
11	Pompa obiegu kotłowego Q=10,4 m3/h, Hp=2,0m	2
10	Pompa obiegu kotłowego Q=7,1 m3/h, Hp=2,0m	2
9	Pompa obiegu III Q=3,7m3/h, Hp=1,0m	1
8	Pompa obiegu I i II Q=5,3m3/h, Hp=5,0m	2
7	Podgrzewacz wody V=1000 dm3	1
6	Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. V= 60 dm3	1
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe V= 500 dm3	1
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe V= 200 dm3	1
3	Zawór bezpieczeństwa 1" do=20mm	4
2	Gazowy kocioł kondensacyjny Brotje SGB 170i lub równoważny	1
1	Gazowy kocioł kondensacyjny Brotje SGB 125i lub równoważny	1

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI"
ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz.
tel./fax. 65 545 44 98; kom. 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl

temat opracowania: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

rysunek: RZUT KOTŁOWNI - stan projektowany

skala: 1:50 | data: 03.2021 | nr rys.: 17S

adres obiektu: jednostka ewidencyjna: Rawicz działka nr 2987, obręb ewidencyjny: Rawicz

inwestor: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63 - 900 Rawicz | str.:

projektant: Bogdan Kowalewski | specjalność: instalacje sanitarne | nr uprawn.: 848/86/Lo | podpis