

LEGENDA:

Rury PP-R Stabi PN20:
- z.w. - zimna woda
- c.w. - ciepła woda
- cyr. - cyrkulacja

Rury stalowe ocynkowane
- instalacja hydrantowa

UM- umywalka
ZŁ- zlewozmywak
N- natrysk
P - pisuar
B- brodzik w porn. porządkowym
MU - miska ustępowa
ZC- zawór czerpalny

UWAGA!
1. Zawór hydrantu należy zamontować na wysokości 1,35m od poziomu podłogi
2.Przepusty instalacyjne wykonane w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego oraz przepusty o średnicy powyżej 4 cm w innych przegrodach o klasie odporności ogniowej co najmniej REI ludz EI 60, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie ogniochronnych rozwiązań systemowych do klasy odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody budowlanej

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 66; kom. 605 345 588; e-mail: kowpro@o2.pl	OBIEKT	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSUNEK: Aksonometria instalacji wodociągowej	SKALA: 1 : 100	DATA: 03.2021.	NR RYS: JS	
LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna: Rawicz obręb ewidencyjny: Rawicz działka nr 2987	INWESTOR: Powiat Rawicki ul. Rynek 1/ 7 63 - 900 Rawicz		STRONA	
Projektant: Bogdan Kowalewski	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	Nr uprawnień: BA/0664/o	PODPIS	