



Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
20-532 Kraków, Rynek Podgórski 1

Kraków dn. 24.07.2015r

DT 1/223/ *283* /2015

Andrzej Wranka
ul Brzozowa 17/1
31-050 Kraków

Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 08.07.2015r. dot. zapytania o warunki przyłączeniowe sieci wody i kanalizacji dla nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno – Naukowe Nowoczesnych Technologii Energetycznych zlokalizowanego na dz. ew. nr 21/189 obr. Nowa Huta wyjaśniamy j.n:

- Politechnika Krakowska akceptuje zaproponowaną przez Państwa trasę przebiegu kanalizacji deszczowej /Kd/ oraz kanalizacji sanitarnej /Ks/
- Politechnika Krakowska prosi o rozważenie możliwości przeniesienia przebiegu wodociągu W300 PETS jeszcze bardziej na stronę zachodnią (przy przebiegu kanalizacji Kd i Ks). Jednocześnie sugeruje się zmianę średnicy wodociągu na W250 PETS.
- Politechnika Krakowska prosi o rozważenie możliwości przeniesienia przebiegu gazociągu jeszcze bardziej na stronę zachodnią (przy przebiegu kanalizacji Kd i Ks).

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów
Politechniki Krakowskiej
[Signature]
inż. Piotr Mrowiec

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
[Signature]
inż. Anna Rapacka