


LEGENDA	
	ZWÓD POZIOMY – DRUT Fe/Zn 8 mm – ISTNIEJĄCY
	ZWÓD POZIOMY – DRUT Fe/Zn 8 mm – PROJEKTOWANY
	ZWÓD PIONOWY Fe/Zn fi 16 mm, H=200 cm – PROJEKTOWANY
	ZACISK KONTROLNY + PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Fe/Zn 8 mm ISTNIEJĄCY
	ZACISK KONTROLNY + PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Fe/Zn 8 mm PROJEKTOWANY–WYMIANA
	PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY–BEDNARKA Fe/Zn 30x4 mm (WYPUST BEDNARKI POŁĄCZONY Z UZIOMEW)
	UZIOM TAŚMOWY–BEDNARKA Fe/Zn 30x4 mm
	UKŁADANY NA GL. 60 cm
	UZIOM PIONOWY fi 16mm, DOBIJAĆ DO UZYSKANIA WYMAGNEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA

		<b>TIM ARCHITEKCI S.C.</b>	
<b>architekci</b>		Tomasz Borowiecki, Majorzta Małosiwicz Al. Armii Krajowej 113, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl	
OBIEKT		PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA LABORATORYJNEGO NA WIŚ DLA MONTAŻU SPECJALISTYCZNEJ APARATURY BADAWCZEJ CZĘSTOCHOWA UL. DĄBROWSKIEGO 71, DZ. NR 17/21, OBR. 41B	
TREŚĆ		<b>INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU</b>	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Szymon Sznidt upr. SLK6530/PWOE/14	SKALA 1:100 DATA IV.2021 NR RYS. E2