

**ZESTAWIENIE DOBOWYCH ZYSKÓW CIEPŁA W POMIESZCZENIU  
SALI KONFERENCYJNEJ**

<b>Godzina</b>	<b>Okna</b>	<b>Oświetlenie</b>	<b>Ludzie</b>	<b>Urządzenia</b>	<b>Suma</b>
<b>6</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>7</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>8</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>9</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>10</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>11</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>12</b>	0	710	7 862	980	<b>9 552</b>
<b>13</b>	630	710	7 862	980	<b>10 182</b>
<b>14</b>	1 160	710	7 862	980	<b>10 712</b>
<b>15</b>	1 560	710	7 862	980	<b>11 112</b>
<b>16</b>	1 740	710	7 862	980	<b>11 292</b>
<b>17</b>	1 710	710	7 862	980	<b>11 262</b>
<b>18</b>	1 460	710	7 862	980	<b>11 012</b>
<b>19</b>	830	710	7 862	980	<b>10 382</b>
<b>20</b>	0	710	7 862	980	<b>9552</b>