



Oznaczenie sprawy: ZP/47/B/22

Poznań, dnia 13.06. 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Część 4 – remont pomieszczeń w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 21, 21A oraz remont pomieszczeń na II piętrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214, 215, 216, 219, 201, 206, 207, 208, korytarz na Wydziale Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu:

Pytanie 7. Proszę o sprecyzowanie o jakie elementy poprzecznych konstrukcji stalowych do montażu jednostek zewnętrznych chodzi, poz. w przedmiarze 27,56,85,113,142,215,244.

Odpowiedź 7. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji należy posadowić na dachu za pomocą systemowych rozwiązań - systemu podpór dachowych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego i ciężaru urządzeń, np. system typu bigfoot.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak